

一九九九年六月四日

昌添有限公司
九龍官塘開源道 45 號
有利中心三字樓

葉務良先生 台鑒



RYODEN ENGINEERING
CONTRACTING CO., LTD.

菱電機電工程有限公司

A subsidiary of Ryoden Engineering Co., Ltd.

Telephone:

Your ref :

Our ref 0334/99/E23(E)/JWCK

電力富系統

您好！首先感謝 貴公司購置電力富系統。

我司黃志光先生及李創文先生於五月二十四日測試了電力富系統使用前及後的用電情況，隨函附上電力富系統效能測試報告及維修保養手冊，另外，我們列出主要測試結果以供參考。

參數	測試狀態		
	「電力富」系統	「電力富」系統	投入/退出之差距
	投入	退出	
最高有功功率 (千瓦)	168	179	-11.00
平均有功功率 (千瓦)	147.61	155.12	-7.51
最高視在功率 (千伏安)	181	245	-64.00
平均視在功率 (千伏安)	154.23	210.31	-56.08
平均功率因數 (%)	95.76	73.78	-
A 相最高負載電流量 (安培)	258	360	-102.00
A 相平均負載電流量 (安培)	224.03	309.26	-85.23
B 相最高負載電流量 (安培)	254	334	-80.00
B 相平均負載電流量 (安培)	216.65	295.41	-78.76
C 相最高負載電流量 (安培)	247	338	-91.00
C 相平均負載電流量 (安培)	209.73	292.95	-83.22
每小時平均用電量 (千瓦時)	139.94	155.77	-15.83

請 貴司簽署此函以便維修部即時提供保養服務。

謝謝

祝商祺！

菱電機電工程有限公司

鄧福鴻

經理

機電器材部

JWCK / elhy

昌添有限公司 behalf of

昌添有限公司

LONGTEAM

LIMITED

客戶簽署及蓋章

日期：

24/6/99