



Inchcape
Warnock Hersey

Les Services Professionnels
Warnock Hersey Ltée
128, rue Elmale
LaSalle, Québec
Canada H1B 1V8
Téléphone: (514) 368-5100
Télécopieur (514) 368-5560

Montréal, le 14 septembre 1993

Électroflow Inc.
5609, avenue du Parc, suite 4
Montréal (Québec)
H2Y 4H2

À l'attention de Monsieur Serge Poirier

**Objet: Évaluation de deux (2) systèmes Électroflow 600 volts, 3 phases, 200 et 250
KVAR (Lovola)**

Monsieur,

La présente confirme notre visite du 8 septembre 1993 et la pose des étiquettes d'évaluation WH 011475 et WH 011476 sur les appareils cités en objet, la description de ces appareils se retrouve au dossier 172-049100.

Des essais diélectriques ont également été effectués sur les appareils à une tension de 2 200 volts entre les pièces sous tension et les parties métalliques non-porteuses de courant pour une période d'une minute. Les résultats se sont avérés satisfaisants.

Veuillez joindre cette lettre au rapport 172-049100.

Également, vous trouverez ci-joint le détail de nos honoraires relatif à ces évaluations.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur Poirier, nos sincères salutations.

Yves Bastien, tech. sénior
Évaluateur principal
Équipement électrique et électronique.

YB/sr



Inchcape
Warnock Hersey

Les Services Professionnels
Warnock Hersey Ltée
128, rue Elmatic
LaSalle, Québec
Canada H8R 1V8
Téléphone: (514) 506-5100
Télécopieur (514) 508-6550

Montréal, le 25 août 1993

Electroflow Inc.
5609, avenue du Parc, suite 4
Montréal (Québec)
H2Y 4H2

À l'attention de Monsieur Serge Poirier.

Objet: Évaluation d'un système electroflow 600 volts, 3 phases, 187.5 KVAR.

Monsieur,

La présente confirme notre visite du 13 août 1993 et l'étiquette d'évaluation WH 009498 sur l'appareil cité en objet, la description de cet appareil se retrouve au dossier 172-049100.

Un essai diélectrique a également été effectué sur l'appareil à une tension de 2 200 volts entre les pièces sous tension et les parties métalliques non-porteuses de courant pour une période d'une minute. Les résultats se sont avérés satisfaisants.

Veuillez joindre cette lettre au rapport 172-049100.

Également, vous trouverez ci-joint le détail de nos honoraires relatif à cette évaluation.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur Poirier, nos sincères salutations.

Yves Bastien, tech. sénior.
Évaluateur principal
Équipement électrique et électronique

YB/sr

M6 août 1993



Inchcape
Warnock Hersey

Les Services Professionnels
Warnock Hersey Ltée
128, rue Elmalle
LaSalle, Québec
Canada H8R 1V8
Téléphone: (514) 388-5100
Télécopieur (514) 388-5550

Montréal, le 4 août 1993

172-049100

Electroflow Inc.
5609, av. du Parc, suite 4
Montréal (Québec)
H2Y 4J2

À l'attention de Monsieur Serge Poirier


Objet: Évaluation d'un système electroflow, 600 volts, 3 phases

Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport final de l'évaluation du 12 juillet dernier, relatif à l'appareil cité en objet.

Également, vous trouverez le détail des honoraires relatifs à cette évaluation.

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de vous servir et vous prions d'agréer, Monsieur Poirier, nos salutations distinguées.


Yves Bastien, tech. sénior
Évaluateur principal
Équipement électrique et électronique

YB/sr

Montréal, le 4 août 1993

172-049100

INTRODUCTION

Le 12 juillet 1993, Les Services Professionnels Warnock Hersey a évalué un système electroflow 600 volts, 60 hz, 3 phases.

Adresse de l'évaluation:

5609, Ave. du Parc, suite 4
Montréal (Québec)
H2Y 4H2

Références:

- Document déposé en vue de l'évaluation des appareils selon les exigences de construction et d'essais relatives à l'électricité.
- Norme CSA C22.2 No. 0 (1991) Exigences générales
- Norme CSA C22.2 No. 14 (1991) Industrial control equipment

MODIFICATIONS REQUISES

Aucune modification n' a été demandée

Marquage:

Autocollant avec les informations suivantes:

Nom du fabricant: Electroflow
Modèle: M4
Tension: 600 volts
Puissance: 200 KVAR

Étiquette d'évaluation #: WH 009427



Inchcape
Warnock Hersey

Les Services Professionnels
Warnock Hersey Ltée
128, rue Etnatic
LaSalle, Québec
Canada H8R 1V8
Téléphone: (514) 506-5100
Télécopieur (514) 386-5350

Montréal, le 4 août 1993

172-049100

RAPPORT D'ÉVALUATION SUR
UN SYSTÈME ÉLECTROFLOW 600 VOLTS, 3 PHASES

pour:

Electroflow Inc.
5609, Av. du Parc, suite 4
Montréal (Québec)
H2Y 4H2

À l'attention de Monsieur Serge Poirier

Effectué par:

Yves Bastien
Yves Bastien, tech. sénior
Évaluateur principal
Équipement électrique et électronique

Vérifié par:

Denis Patenaude
Denis Patenaude, ing.
Directeur
Certification et Inspection
Équipement électrique et électronique

YB/DP/sr